9–10ЭТАЖ

2 пусковой комплекс
см. АПУ2.112–01А–02–АР

Перепланировка квартиры на 9 этаже

разводка квартиры для 10 этажа.

– – – – – – – Разводка труб в монолите потолка

——————— Разводка труб в монолите пола

Примечания:

1. Высота установки розеток не отмеченная на планах H=300мм, высота установки выключателей H=900мм.
2. В санузлах и ванных комнатах установить светильники НПП04-60, на высоте H=2400мм, со степенью защиты не менее IP23.
3. Коробка с шиной заземления (ДШУП), установить на высоте 200мм от пола.
4. Для вентиляторов в кухнях,ванных комнатах и сан.узлах розетки предусматривать на потолке.

						АПУ2–112–01А–01–ЭЛ
2	1		341-12		07.12	Три жилых дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этажах, магазином, подземными и наземными автопарковками, трансформаторной подстанцией по ул. Чкалова–Краснолесья в Ленинском районе г.Екатеринбурге
1	1		291-12		06.12	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
						Жилой дом N1А 1 пусковой комплекс
Гл.спец.		Гонтаренко			03.12	План 9–10этажей. Расположение питающих сетей жилого дома и сетей электрооборудования квартир.
Пробер.		Забьялова			03.12	
Разраб.		Александрова			03.12	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	11	

ЗАО "Корпорация Атомстройкомплекс"

Формат А1

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N