



Примечание
 Залитие квартир предусматривать от шпала этажного до кабельного отвода за поребриком потолка. Полотие квартир предусматривать отрезком кабелям ВВГнг-LS 3x10.
 Сети проложить кабелем ПВ в выделенных трубах в монолитных конструкциях периметра пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по периметру в штрабах под слоем штукатурки.
 В квартирах ввести электропровод от урны чистого пола
 выключатели – 800мм,
 штепсельные розетки кухни и санузлов – 1100мм,
 штепсельные розетки комнат – 300мм,
 настенный патрон (Δ) – 2300мм.
 В квартирах массово разместить электроустановочные приборы на прикладных кабельных шпалах (розетка, выключатель, розетка для звонка), выключатель – 800мм,
 штепсельная розетка для звонка на высоте 200мм от потолка,
 штепсельная розетка коридора – 300мм от чистого пола.

АПВ2-53-05-ЭЛ		Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул. Московская - Остроумово-Александровское в Ленинском районе г. Екатеринбург		Стадия	Лист	Р	16
3	1	642-14	12.14	Дом	Лист		
Имя	Фамилия	Долг	№ док.	Подпись			
Гл. спец.	Гончаренко		04.14				
Проект.	Завьялова		04.14				
Разраб.	Горбачева		04.14				