



----- - Разводка труб в монолите потолка  
 ————— - Разводка труб в монолите пола

**Примечания:**  
 1. Высота установки розеток не отмеченная на планах  $H=300$ мм, высота установки выключателей  $H=900$ мм.  
 2. В санузлах и ванных комнатах установить светильники НБ054-60, на высоте  $H=2400$ мм, Шкл.защиты, IP23.  
 3. Коробку с шиной заземления (ДШУП), установить на высоте 200мм от пола.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

АПУ2.53-02-02-ЭЛ					
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Островского-Айвазовского в Ленинском районе г. Екатеринбург					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №2 с выставочными салонами 2 пусковой комплекс				Стадия	Лист
				Р	14
Гл. спец	Гонтаренко		01.14	Жил. дом №2 с выставочными салонами 2 пусковой комплекс	
Провер.	Завьялова		01.14	Жил. дом №2 с выставочными салонами 2 пусковой комплекс	
Разраб.	Александрова		01.14	Жил. дом №2 с выставочными салонами 2 пусковой комплекс	
				План 16-17 этажей. Расположение сетей электрооборудования квартир.	
				ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"	
				Копировал	
				Формат А2	