С В Ю З

П1- ВВГнг-LS-5х70 (3-7эт.)
П2- ВВГнг-LS-5х70 (8-12эт.)
П6- ВВГнг-LS-5х70 (13-16эт.)
Гр.1; ВВГнг-LS-3х2,5 (коридор)
Гр.12- ВВГнг-LS-3х2,5 (розетки)
Гр.2А- ВВГнг-LS-3х2,5 (коридор)

М1- ВВГнг-FRLS-5х35
М2- ВВГнг-FRLS-5х35

М3- ВВГнг-FRLS-5х35
М4- ВВГнг-FRLS-5х35

П2- ВВГнг-LS-5х70 (8-12эт.)
П6- ВВГнг-LS-5х70 (13-16эт.)
Гр.1; ВВГнг-LS-3х2,5 (коридор)
Гр.12- ВВГнг-LS-3х2,5 (розетки)
Гр.2А- ВВГнг-LS-3х2,5 (коридор)

6 7 1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 5 6 7 8 9 10 10/1 11 11/1 12 13 14 15 10 11

60000

3600 790 3600 600 3000 600 3300 3900 3600 4200 3600 3600 3600 3600 600 3300 3900 3600 4200 3600 790

Ж П Е Д Г В М Б А

1100 4100 2450 7140 1310 1900 18000

Гр.N1; ВВГнг-LS-3х2,5 по ст. полосе 2х20

Гр.N2; ВВГнг-LS-3х2,5 по ст. полосе 2х20

Гр.3; ВВГнг-LS-3х2,5

Гр.6А; ВВГнг-LS-3х2,5
Гр.7А; ВВГнг-LS-3х2,5

Гр.5; ВВГнг-LS-3х2,5 К

Гр.N1; ВВГнг-LS-3х2,5 по ст. полосе 2х20

Гр.N2; ВВГнг-LS-3х2,5 по ст. полосе 2х20

Гр.3А; ВВГнг-LS-3х2,5

Гр.2; ВВГнг-LS-3х2,5

Гр.3; ВВГнг-LS-3х2,5
Гр.6; ВВГнг-LS-3х2,5

Гр.3; ВВГнг-LS-3х2,5

Лестничная клетка выхода из паркинга

Лестничная клетка выхода из паркинга

Администр. помещение

Коридор 50лк

Помещение охраны

Тамбур

Холл

ШВР1

ШАД1 2шт; h=800

ШАД2 2шт; h=800 диспетчеризация

ШКР1 h=1,2м

ШКР2 h=1,3м

ВРУ, 2ВР 1АВР, 2АВР

ЩР, 5АВР

3 ЛСП44-2х36 электрощитовая 200лк

Ввод кабеля Ввод N1,N2

Ввод кабеля Ввод N3,N4

Пост охраны

Прибор ПОС ГР.94

Прибор ПОС ГР.94

Прибор ПОС ГР.94

Выход ЛБ029-98п 2,5м

Выход ЛБ029-98п 2,5м

Выход ЛБ029-98п 2,5м

ЛБ054-1х18-021 2,5м

ЯТП-0,25-19 220/36В

ЯТП-0,25-19 220/36В

ЯТП-0,25-19 220/36В

ЛБ054-1х18 2,5м

ЛБ054-1х18 2,5м

ЛБ054-1х18 2,5м

ЛБ054-1х18-021 2,5м

ЛБ054-1х18-021 2,5м

ЛБ054-1х18-021