



П1.2-ВВГнг(A)-LS 5x50 П63
 П2.2-ВВГнг(A)-LS 5x70 П63
 П.1-ВВГнг(A)-LS 5x10
 П.3-ВВГнг(A)-LS-5x2,5
 П.5-ВВГнг(A)-LS 5x4
 в гладкой трубе П63
 Гр.С2.3-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 Гр.12-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 Гр.13-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 в гладкой трубе П63
 Гр.0В.1-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 Гр.0В.6-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 Гр.0В.7-ВВГнг(A)-LS-3x2,5
 ПуГВнг-1x25
 в гладкой трубе П63

Гр.Кл.1-ВВГнг(A)-FRLS-3x2,5
 Гр.ЛС.2-ВВГнг(A)-FRLS-3x2,5
 в гладкой трубе П63
 ПП.3-ВВГнг(A)-FRLS 5x10
 ПП.4-ВВГнг(A)-FRLS 5x6
 ПП.5-ВВГнг(A)-FRLS 5x4
 в гладкой трубе П63
 ПП.6-ВВГнг(A)-FRLS 5x10
 ПП.7-ВВГнг(A)-FRLS 5x10
 в гладкой трубе П63

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
Секция 1Е. МОП			
1.205	Лифтовый холл	9,1	
1.206	Тамбур	2,4	
1.207	Тамбур	2,6	
1.208	Коридор	20,1	
1.209	Лестничная клетка	20,4	
1.238	Переходная лоджия	4,7	

- Условно-графические обозначения:
- кнопка звонка
 - штепсельная розетка для скрытой установки IP20 с защитным контактом
 - штепсельная розетка для скрытой установки IP44 с защитным контактом
 - штепсельная розетка для скрытой установки IP20 с защитным контактом двойная
 - штепсельные розетки для скрытой установки IP44 с защитным контактом (две)
 - монтажная коробка (Ø68x45 мм) с клемником, для электроплиты
 - штепсельная розетка для открытой установки IP20 с защитным контактом
 - одноклавишный выключатель скрытой установки IP20
 - двухклавишный выключатель скрытой установки IP20
 - распределительная коробка
 - прокладка розеточных сетей (ВВГнг(A)-LS 3x2,5) в монолитных конструкциях
 - прокладка розеточных сетей (ВВГнг(A)-LS 3x6) в монолитных конструкциях
 - прокладка сетей питания кв. щита (ВВГнг(A)-LS 3x16/ВВГнг(A)-LS 5x10) в монолитных конструкциях
 - прокладка провода ПуГВ до коробки дополнительного выравнивания потенциалов
 - прокладка розеточных сетей (ВВГнг(A)-LS 3x2,5) в слое отделки
 - квартирный щит
 - коробка дополнительного выравнивания потенциалов
 - опуск/подъем сетей
 - кабельный вывод
 - щит управления/двигатель вентилятора
 - клапан с приводом (огнезапорный, противоудымный, подпора)

- Высота установки электроустановочных изделий от уровня стяжки:
 - штепсельные розетки в жилых комнатах, коридоре, МОП - 300мм;
 - штепсельные розетки в технических помещениях - 1100мм;
 - штепсельные розетки в рабочей зоне кухни - 1100мм;
 - штепсельная розетка для вытяжки - 1900мм;
 - штепсельные розетки в ванной комнате, с/у - 1000мм;
 - монтажная коробка для электроплиты - 350мм;
 - штепсельная розетка для посудомоечной машины - 500мм;
 - штепсельную розетку для звонка у входа в квартиру - 2300мм;
 - кнопку звонка - 1500мм;
 - квартирный щит, низ щита - 1480мм.
- Трубную разводку под электрокоммуникации см. раздел 123-2021-1Е-ЭЛ/КЖ.
- Для кабельных линий проложенных вне монолитных конструкций, в местах прохода через стены и перегородки, а так же монолитные перекрытия, проход выполнять в гильзе с уплотнением, по огнестойкости соответствующим основным конструкциям.
- Групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(A)-LS-0.66, ВВГнг(A)-FRLS-0.66 проложенным:
 - по помещениям квартир: в замоноличенных трубах в перекрытии, скрыто под слоем штукатурки (стены из кирпича, ячеистого бетона, бетонных блоков сухого прессования), скрыто в штробах под слоем шпаклевки (стены из ПГП).
 - в МОП: в замоноличенных трубах в перекрытии, скрыто под слоем штукатурки (стены из кирпича, ячеистого бетона, бетонных блоков сухого прессования), скрыто в штробах под слоем шпаклевки (стены из ПГП).
 - в технических помещениях: открыто в кабельных лотках, открыто в гофрированных ПВХ трубах по строительным конструкциям с креплением дюбель-хомутами через каждые 50см, опуск к розеткам выполнен в гладких ПВХ трубах.
- Кабельные линии средств противопожарной защиты (противопожарные электроприемники) проложить по отдельным трассам от остальных сетей, на расстоянии не менее 300мм.

Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм. № подл.	

123-2021-1Е-ЭОМ			
Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбург. Секция 1Е			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Н док.
Разработал	Федоровых	08.22	
Проверил	Ивонин	08.22	
Н.Контр.	Ситчихина	08.22	
Электроборудование. План 15-18 этажа.		ИП Реутт Д.Г.	