1 ЭТАЖ

2 пусковой комплекс
см. АПУ2.112-01А-02-АР

Электрощитовая
ст.полоса 4х40

ВВОД ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ (см. АПУ2-112-01А-00-ЭС)

Ввод электрокабеля ст.полоса 4х40 от ГЗП
ГП.5(ШВР-1,УК)

ГП(24кв. с 1-5эт.)
ГД(25кв. с 6-10эт.)
ПЗ(20кв. с 1-5эт.)
ГМ(20кв. с 6-10эт.)

ГП.1(кв-ры с 1-5эт.)
ГД(кв-ры с 6-10эт.)
ГБ(аварт) ст.полоса 4х40
ПЛ(ШОП)

ГБ(аварт)
ГБ(аварт2)
ПЛ(ШОП)
ГВ(ШОР)
ГВ(насосы погружные)
ПЛ(дренажная насосная)
ПЛ2(ШОН)
ГЛ.3(ИТП)

Помещение уборочного инвентаря
Помещение ИТП
Помещение УК
Помещение консьержа
Тамбур
Холл
Гостиная
Спальня
Кухня
Коридор

Светильник настенный уличный, номер дома

Разводка труб в монолите потолка
Разводка труб в монолите пола

Примечания:

1. Высота установки розеток не отмеченная на планах H=300мм, высота установки выключателей H=900мм.
2. В санузлах и ванных комнатах установить светильники НПП04-60, на высоте H=2400мм, со степенью защиты не менее IP23.
3. Коробка с шиной заземления (ДШУП), установить на высоте 200мм от пола.
4. Для вентиляторов в кухнях,ванных комнатах и сан.узлах розетки предусматривать на потолке.

						АПУ2-112-01А-01-ЭЛ			
1	1		291-12		06.12	Три жилых дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этажах, магазином, подземными и наземными автопаркобками, трансформаторной подстанцией по ул. Чкалова-Красноармейская в Ленинском районе г.Екатеринбурге			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Жилой дом N1А 1 пусковой комплекс	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							Р	9	
Гл.спец.		Гонтаренко			03.12	План 1этажа. Расположение питающих сетей жилого дома и сетей электрооборудования квартир.	ЗАО "Корпорация Атомстройкомплекс"		
Провер.		Забьялова			03.12				
Разраб.		Александрова			03.12				

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Формат А1