



	Общедомовые помещения	
13	Переходная лоджия	9,96
14	Тамбур	2,04
15	Тамбур	2,42
16	Межквартирный этажный коридор	47,13
17	Лифтовой холл	16,13
18	Лестничная клетка	15,39
	Итого (общедомовые помещения):	93,07



Примечание

- 1 Все подводки к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Унипол" диаметром 16x2,0 мм
- 2 Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см на схеме лист 18
- 3 Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см на схеме лист 19
- 4 Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150х200
- 5 Приборы отопления, установленные у вентблоков и внутренних стен из силикатного кирпича, выполнять с нижним прямым подсоединением из пола

Остальные приборы отопления выполнять с нижним условным подсоединением



⬅⓪ – бытовой осевой вентилятор "ВЕНТС 100 МЗ К" с обратным клапаном

ЗАО КОРПОРАЦИЯ
АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС