

АКТ ОСМОТРА ЛИФТОВ

Комиссия в составе: технический управляющий ООО УЖК «Территория - Север» Логинов Д.В., инспектор ЭТК ООО УЖК «Территория - Север» Волосников Е.Н., начальник участка ТО ООО «Лифткомплекс» Кирилов Г.В., составила настоящий акт осмотра лифта, установленного в ж/д по адресу : ул. Ирбитская, 8, под. № 3 (зав. № 66181, г/п 1000 кг, грузопассажирский).

При осмотре выявлено следующее:

30.06.2025г. обнаружена неисправность в работе частотного преобразователя. Наблюдаются периодические сбои в работе лифта с последующей остановкой и появлением кода ошибки № «45» в станции управления.

Требуется ремонт либо замена неисправного оборудования.

31.12.2023г. лифт выведен из режима «Нормальная работа».

Технический управляющий
ООО УЖК «Территория - Север»

Логинов Д.В.

Инспектор ЭТК
ООО УЖК «Территория - Север»

Волосников Е.Н.

Начальник участка ТО
ООО «Лифткомплекс»

Кирилов Г.В.