



----- - Разводка труб в монолите потолка
 ————— - Разводка труб в монолите пола

- Примечания:**
1. Высота установки розеток не отмеченная на планах $H=300\text{мм}$, высота установки выключателей $H=900\text{мм}$.
 2. В санузлах и ванных комнатах установить светильники НБО54-60, на высоте $H=2400\text{мм}$, Пкл.защиты, IP23.
 3. Коробку с шиной заземления (ДШУП), установить на высоте 200мм от пола.

Инв. № посл. Подпись и дата Взам. инв. №

АПВ2.53-02-02-ЭЛ					
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Островского-Айвазовского в Ленинском районе г. Екатеринбурга					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №2 с выставочными салонами 2 пусковой комплекс				Стация	Лист
				Р	13
Гл. спец	Гонтаренко		01.14	План 2-15 этажей. Расположение сетей электрооборудования квартир.	
Провер.	Завьялова		01.14		
Разраб.	Александрова		01.14		
ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"					
				Копировал	Формат А2