


7	CV 22-500-1000	4
8	CV 22-500-1000	4
9	CV 22-500-1000	4



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Фрагменты плана 7 этажа



- 1 Для решеток, не указанных на плане, принять решетку регулирующую 150х200
- 2 Все подводки к приборам отопления "Ригмо" выполнить трубой металлопластиковой "Униплайн" диаметром 16х2,0 мм
- 3 Узлы пересечения трубопроводов ОВ при поворотах и ответвлениях, а также с трубами ВК см на л. 16, 17
- 4 Этажи, на которых устанавливается решетка РКДМ 700х400 см в соответствии с аксонометрическими схемами систем ПП-3, ПП-6

					АПУ.061-16А-0В		
					Жилой микрорайон в квартале улиц Чкалова-Академика Вонсовского-Амундсена-Красноярск в Ленинском районе г. Екатеринбург. V очередь строительства. I этап		
					14-этажный двухсекционный жилой дом с офисом на 1 этаже и трансформаторной подстанцией.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал	Ветлугина				07.17		
Проверил	Пашаева				07.17		
Нач. орг.	Пашаева				07.17		
						14-этажный двухсекционный жилой дом	
						Статья	Лист
						Р	6
						18	
						План 7-9 этажей	
ГАП	Чубков				07.17	ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС	