



Примечание

1. Тип решеток не указанных на плане принять РВП-3 120x200 по ГОСТ 13448-82.
2. Разводка воздуховодов магазина промышленных товаров N1, магазина промышленных товаров N2, выставочного салона N3 будет выполнена отдельным проектом собственником помещения

Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Подпись	Дата
			Чирков	12.12
			Пашаева	12.12
			Пашаева	12.12
			Княкина	12.12

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
Общедомовые помещения			
1	Тамбуры	17,02	
2	Помещение охраны	3,59	
3	Лифтовой холл	20,20	
4	Лестничная клетка	13,79	
5	Санузел с мойкой уборочного инвентаря	2,86	В4
6	Электрощитовая	9,45	Д
ИТОГО площадь общедомовых помещений:		71,58	
Магазин N1			
7	Тамбур	4,58	
8	Торговый зал	134,79	
9	Сан.узел, мойка уборочного инвентаря	4,9	В4
ИТОГО площадь помещений магазина N1:		144,27	
ИТОГО общая площадь магазина N1:		148,3	
Магазин N2			
10	Тамбур	2,95	
11	Торговый зал	76,42	
12	Помещение администрации	13,63	
13	Сан.узел	3,56	
14	Мойка уборочного инвентаря	2,66	В4
15	Кладовая	4,14	В2
ИТОГО площадь помещений магазина N2:		103,36	
ИТОГО общая площадь магазина N2:		110,20	
Выставочный салон N3			
16	Тамбур	5,04	
17	Выставочный зал	121,66	
18	Сан.узел, мойка уборочного инвентаря	5,40	В4
ИТОГО площадь помещений вист.салона N3:		132,1	
ИТОГО общая площадь вист.салона N3:		136,7	

АПУ.012-01А-0В

Жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Победы-Бакинских комиссаров-Никитина в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга

16-18-этажная блок-секция 1А			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	7				
Вентиляция План 1 этажа в осях 3-4 Разрезы 1-1, 2-2			ЗАОКОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		