

АКТ ОСМОТРА ЛИФТОВ

Комиссия в составе: технический управляющий ООО УЖК «Территория - Север» Логинов Д. В., инспектор ЭТК ООО УЖК «Территория - Север» Волосников Е.Н., начальник участка ТО ООО «Лифткомплекс» Кирилов Г.В., составила настоящий акт осмотра лифта, установленного в ж/д по адресу : ул. Ирбитская, 8, под. № 4 (лифт пассажирский, г/п 400 кг, зав. № 57951).

Сотрудниками ООО «Лифткомплекс» прибывшими по заявке о неисправности лифта от 10.10.2025г. при осмотре лифтового оборудования выявлено, что вышла из строя плата управления МПУ на указанном выше лифте.

Неисправность сопровождается обнулением калибровки шахты, ложных срабатываний приказов в момент движения кабины и остановкой лифта без возможности перезапуска.
Требуется замена неисправного оборудования.

10.10. для оперативного восстановления работоспособности лифта плата управления лифта снята с выведенного из эксплуатации лифта расположенного по ул. Ирбитская, 8, под. № 4 (лифт грузопассажирский, г/п 1000 кг, зав. № 66177, от 19.09.).

Лифт запущен в круглосуточный режим работы.

На момент проверки отклонений в работе оборудования не выявлено.

Технический управляющий
ООО УЖК «Территория - Север»

Логинов Д.В.

Инспектор ЭТК
ООО УЖК «Территория - Север»

Волосников Е.Н.

Начальник участка ТО
ООО «Лифткомплекс»



Кирилов Г.В.