



Примечание:
 - в вентканалах 15 этажа установить решетки ВР 120x200(н);
 - в вентканалах 16,17 этажей вместо решеток установить битовые вентиляторы В12.

СОГ. ЛАСОВИЧО
 Инв. N подкл. Подпись и дата. Взам. инв. N

АПУ2-53-05-0В					
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в х.квартале ул.Московская-Остробского-Абазовского в Ленинском районе г.Екатеринбурга					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N'док.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Ашмкин	07.14.			
Н. контр.	Ряжкова	07.14.			
Проверил	Ашмкин	07.14.			
Разработал	Яушкин	07.14.			
Жилой дом N5 с магазином				Стация	Лист
				P	8
План 15..17 этажей				340 "Корпорация "Атомстройкомплекс"	