
Примыкание существующего жилого дома, см. АКБ.121-09-АР
Ось жилого дома N9
25100
28500
28800
17700
9300
3 ARS/R-2x18
2 ARS/R-2x18
ВВГнг-LS 3(1x10)
ВВГнг-LS 2(1x10)
ВВГнг-LS 3(1x10)
П20 -ВВГнгFRLS-5x70
П21 -ВВГнгFRLS-5x70
Полоса ст.50х5(монтажн.лин.)
П6-АВВГнгLS-5x50 (квар.18-19эт.)
П5-АВВГнгLS-5x50 (квар.15-17эт.)
П20 -ВВГнгFRLS-5x50
П21 -ВВГнгFRLS-5x50
П5-АВВГнгLS-5x50 (квар.15-16эт.)
Гр.1А-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.2А-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.4-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.5-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.6-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.10-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.12-ВВГнгLS-3х2,5
ст.полоса 2х20
Гр.11-ВВГнгLS-3х2,5
ст.полоса 2х20
Гр.4А-ВВГнгLS-3х2,5 К
Гр.3А-ВВГнгLS-3х2,5
Гр.3Б-ВВГнгLS-3х2,5
ВЗ2
ЛБ054-1х18 2,5м
НТП04-60 2,5м
ШКР1 h=1,3м
ШКР2 h=1,3м
Кн.зв.
ВЕ5
ВЕ6
ВЕ7
ВЕ8
ВЕ9
ВЕ10
ВЕ11
ВЕ12
ВЕ13
ВЕ14
ВЕ15
ВЕ16
ВЕ17
ВЕ18
ВЕ19
ВЕ20
ВЕ21
ВЕ22
ВЕ23
ВЕ24
ВЕ25
ВЕ26
ВЕ27
ВЕ28
ВЕ29
ВЕ30
ВЕ31
ВЕ32
ВЕ33
ВЕ34
ВЕ35
ВЕ36
ВЕ37
ВЕ38
ВЕ39
ВЕ40
ВЕ41
ВЕ42
ВЕ43
ВЕ44