11 1 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 17 18 20 21 7

780 3400 3200 3600 4400 2600 3600 3200 3400 3200 3600 4400 2600 3600 3200 790

А1 Д Г В Б1 Б А

5000 2300 5800 1250

14350

П10-ВВГнг-LS-5х6
Гр.1-1-ВВГнг-LS-3х1,5
П17-ВВГнг-FRLS-5х10
П18-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П19-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П20-ВВГнг-FRLS-3х1,5
Гр.2А-ВВГнг-FRLS-3х2,5
Гр.9А-ВВГнг-FRLS-3х1,5
Гр.1-2-ВВГнг-LS-3х1,5
Гр.1-3-ВВГнг-LS-3х1,5
по ст.полосе 2х20
Гр.13-ВВГнг-LS-3х1,5
Гр.4-ВВГнг-LS-3х2,5
Гр.3А-ВВГнг-FRLS-3х2,5
Гр.11А-ВВГнг-FRLS-3х2,5
Гр.1-2-ВВГнг-LS-3х1,5
Гр.1-3-ВВГнг-LS-3х1,5
по ст.полосе 2х20
Гр.9А-ВВГнг-FRLS-3х1,5
Гр.2А-ВВГнг-FRLS-3х2,5
ВД1-ВВГнг-FRLS-4х6
ППЗ-ВВГнг-FRLS-4х4

Л-1,Л-2
ЯБПВУ-1М (2шт.)
ЯП-0,25
220/36В
Гр.1-1
ОДТ-Л
УДЛ
БПС
Гр.1-5
розетка (1шт.)
Управл-е освещением машпомещения (2шт.)
Управл-е освещением лифтовых шахт (2шт.)
3300
1650
2000
1080
200пк
4 ЛСП44-2х36
Гр.9А
ЛБО54-1х18
2,3м
Гр.13
ЛБО54-1х18
2,3м
Гр.2А
ЛБО54-1х18
2,3м
ВД1
1П.0
+51.000
ВН-32
ЩМП1-1
ППЗ
5,5
h=1,0м
1370

Гр.11А
ЛБО54-1х18
2,3м
Гр.3А
ЛБО54-1х18
2,3м
Гр.4
ЛБО54-1х18
2,3м
Гр.3А
"Выход"
ЛБО29-9Вт
2,3м
Гр.1-2
ЛБО54-1х18
Гр.1-3
ЛБО54-1х18
Гр.9А
ЛБО54-1х18
2,3м
BS-710S-1УХЛ1
Гр.2
2 ARS/R-2х18
20пк
ЩПА
"Выход"
ЛБО29-9Вт
2,3м
НПП04-60
Кн.зв.
N1 h=600
N2 h=2300
N2, зв. h=2300
N3 h=1100
N4 h=1,1м
N5
N6
3+PE

2.1

3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3600 3400 3400

1 2 4 5 6 8 9 11 12 14 15 16 18 19 21

(16-19эт) П6-4АВВГнг-LS-(1х50)+АВВГнг-LS-(1х25)
П9-ВВГнг-LS-5х6
П10-ВВГнг-LS-5х4
Гр.2-ВВГнг-LS-3х2,5

П14-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П15-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П16-ВВГнг-FRLS-5х10
П17-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П18-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П19-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П20-ВВГнг-FRLS-5х16
П21-ВВГнг-FRLS-5х16
П22-ВВГнг-FRLS-5х10
П23-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П24-ВВГнг-FRLS-3х1,5
П25-ВВГнг-FRLS-3х1,5
Гр.2А-ВВГнг-FRLS-3х2,5
Гр.4А-ВВГнг-FRLS-3х1,5

1	1	–	322-17			22.09.17
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ		ДАТА
Разработал		Карманова				02.05.17
Гл.спец.		Багина				02.05.17
ГАП		Чирков				02.05.17

АПУ.030-02Б-ЭЛ

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, подземной, надземной автостоянками и трансформаторными подстанциями в квартале улиц Ирбитской-Раевского-Блюхера-Данилы Зверева в Кировском районе г. Екатеринбурга

II этап строительства.
16-20-этажная блок-секция

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	21	

План 17 этажа.
Расположение электрических сетей.

ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС

КОРПОРАЛ Формат А2

Инв.N подл.		
Подпись и дата		
Взам. инв.N		
АР	Терновая	
ОВ	Машаева	
ВК	Решетникова	
СС	Бородина	02.05.17 02.05.17 02.05.17