



**Примечание**  
 Электронные кабельные трассы от щита этажного до квартирного открыто за профилями потолка. Питание квартир предусмотрено оптоволоконным кабелем ВВГнгLS 3х10.  
 Сети проложены по форме ПВ в вертикальных трубах в минимальных конструкциях перегородки пола и потолка, а также кабелями ВВГнг по перегородкам в штробах по системе штукатурки.  
 В квартирах высота установки от уровня чистого пола:  
 выключатели – 800мм;  
 штепсельные розетки кухни и санузлов – 1100мм;  
 штепсельные розетки комнат – 300мм;  
 настенный патрон (Δ) – 2300мм.  
 В квартирах максимально разместить электротехнические приборы на границах квартирных щитов (розетки, выключатели, розетка для эбонита).  
 Высота розетки для эбонита на высоте 200мм от потолка;  
 штепсельная розетка коридора – 300мм от чистого пола.

Лист		Лист	
№	Имя	№	Имя
5	Гончаренко	12.14	Р
1	Звонкина	04.14	14
2	Горбова	04.14	
3		04.14	
4		04.14	

Жилой дом №3 с лестницей  
 План 4-10 этажа. Расположение сетей электропроводки квартир.  
 ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"  
 АПУ2-53-05-ЭП