План 6 этажа в осях 1–4,А–Б



План 6 этажа в осях 2–5,В–Г



Примечания:
1. В указанных местах установить приточные клапаны в верхний шипост открываемой створки окна, балконной дверц;
2. В вентканалах жилой части установить вытяжные вентиляторы В10...В13;
3. В местах перетока воздуха в совмещенных санузлах установить решетки ВР120х200(п).

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата			
Разработал		Якутчик			04.12.17			
Проверил		Ашкевич			04.12.17			
Н. контр.		Кармазина			04.12.17			
Гл. спец.		Ашкевич			04.12.17			

АПУ2-160-13-00-ОВ

Многоэтажная жилая застройка в районе улиц Суходольской-Тенистой-Верхнеуралейской-Хрустальногорской в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга. Участок 26

Жилой дом №13

План 6 этажа в осях 1–4,А–Б
План 6 этажа в осях 2–5,В–Г

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

СОГЛАСОВАНО

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N