



Примечание
 Электроника квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное кабелем ВВГнг-LS 3x10. Сети проложить кабелем ПВ в виниловых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штробах по слою штукатурки.
 В квартирах высота установки от уровня чистого пола:
 выключатели – 800мм;
 итепсельные розетки кухни и санузлов – 1100мм;
 итепсельные розетки комнат – 300мм;
 настенный патрон (Δ) – 2300мм;
 В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для звонка).
 выключатель – 800мм;
 итепсельная розетка для звонка на высоте 200мм от потолка;
 итепсельная розетка коридора – 300мм от чистого пола.

Имя № пола, Подпись и дата, Власть, инициалы №

АПУ2-53-05-ЭЛ					
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Острогожского-Авиазовского в Ленинском районе г. Екатеринбург					
4	1	642-14	04.14		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Формат	Дата
Жилой дом №5 с магазином					
Страна	Лист	Листов			
Р	13				
Гл. спец.	Гончаренко	04.14			
Провер.	Завязлова	04.14			
Разраб.	Горбовская	04.14			
План 3 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир.					
ЖАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"					
Формат А1					