



Труба Унипайп Ø16x2,0
в гофротрубе NW20

Швеллер 8

Отметка
чистого пола

Отметка
верха плиты

40

80

1

Труба Унипайп Ø20x2,25
в гофротрубе NW23

Швеллер 8

Отметка
чистого пола

Отметка
верха плиты

40

80

2

Эм.	Радиатор "PURMO" панельный "Ventil Compact"	
25	CV11-500-1000	3

← 25 - бытовой осевой вентилятор "ВЕНТС 100 Ф" на 25 этаже

1. Схемы вентканалов ВЕ-1... ВЕ-21 см. раздел АР листы 24-30.
2. Тип решеток не указанных на плане принять РВП-Э 120х200 по ГОСТ 13448-82.
3. Все подводки к приборам отопления "Руго" выполнить трубой металлопластиковой "Униплап" диаметром 16х2,0 мм.
4. Разрезы по системам ВД1, ВД2, ППЗ смотреть по листу 6

						АПУ.006-01-ОВ		
						Жилой комплекс по улицам Амундсена – Разлибная в Ленинском районе г. Екатеринбурга		
ИЗМ.	КОП.	УЧ	ЛИСТ	Н.ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА		
Разработал	Джуган				<i>Джуган</i>	30.09.16	СТАДИЯ	ЛИСТ
Гл. спец.	Пашаева				<i>Пашаева</i>	30.09.16	Р	11
Проверил	Пашаева				<i>Пашаева</i>	30.09.16	ЛИСТОВ	
						Пусковой комплекс 1		
						28-этажный жилой дом №1		
						Отопление и вентиляция.		
						План 25 этажа		
ГАП	Чирков				<i>Чирков</i>	30.09.16	ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС	

Инф. подл.	Подпись и дата	Взак. инф.п	ВК	Решетникова	АР	Тимоф
			Эп	Богина		
			СС	Боросина		