



Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1200	4
3..16	CV11-500-1400	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-1800	4
3..16	CV11-500-1600	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-800	3
3..16	CV11-500-600	2

Эт.	Тип прибора	Количество
1..13	КСК 20-1,442 К	
5..10	КСК 20-1,573 К	
4	КСК 20-1,716 К*	
3	КСК 20-2,083 К*	

Эт.	Тип прибора	Количество
17	КСК 20-0,916 К	
14..16	КСК 20-0,787 К	
13	КСК 20-0,918 К	
8..12	КСК 20-0,787 К	
7	КСК 20-0,918 К	
3..6	КСК 20-0,787 К	

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1000	3
3..16	CV21S-500-900	3

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-600	2
3..16	CV11-500-400	2

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-1400	3
3..16	CV11-500-1200	3

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-600	2
3..16	CV11-500-600	2

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-600	2
3..16	CV11-500-500	2

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1600	4
3..16	CV21S-500-1400	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1200	4
3..16	CV21S-500-1100	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1600	4
3..16	CV11-500-1800	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-500	2
3..16	CV11-500-400	2

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-1600	3
3..16	CV11-500-1400	3

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1800	4
3..16	CV21S-500-1600	4

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV11-500-500	2
3..16	CV11-500-400	2

Эт.	Тип прибора	Количество
17	CV21S-500-1000	3
3..16	CV11-500-1200	3

Примечание:
 - в вентканалах 3-15 этажей установить решетки ВР 120x200(н)
 - в вентканалах 16,17 этажей вместо решеток установить бытовые вентиляторы В5.1 (см. лист 1.5)

Инв.№ подл.
 Погр. и дата
 Взам. инв. N

АПУ2-53-02-01-0В						
2	1	-	752-12	12.12.		
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата		
Гл. спец.	Ашихмин		<i>Ашихмин</i>	07.12.		
Н. контр.	Рыжкова		<i>Рыжкова</i>	07.12.		
Проверил	Ашихмин		<i>Ашихмин</i>	07.12.		
Разработал	Яеуткин		<i>Яеуткин</i>	07.12.		
Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в квартале ул.Московская-Островского-Айвазовского в Ленинском районе г.Екатеринбурга				Стация	Лист	Листов
Жилой дом №2 с офисными помещениями и аптекой 1 пусковой комплекс				Р	5	
План 3..17 этажей				3АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"		
КОПИРОВАЛ				ФОРМАТ А1		